

MERANIE VÝŠKY HLADINY**Dotazník merania výšky hladiny - Technická špecifikácia**

1. Chcete kontinuálne, alebo limitné meranie výšky hladiny?
 - kontinuálnym meriame presný aktuálny stav hladiny
 - limitným meriame minimum resp. maximum
2. Aké médium bude merané?
 - presná špecifikácia média, pena, alebo výpary či tam nie sú ak áno aké?
3. Ak bude kvapalné médium, či sa tvorí pena?
 - Znižuje to potom rozsah merania
4. Aká bude teplota média, okolia a pri hlavici snímača ?
 - max. do 400°C - médium
5. Aký bude tlak média?
 - max. do 500bar
6. Aký potrebujete merací rozsah snímača?
zadajte parametre nádrže, nádoby...
7. Aký potrebujete výstup zo snímača ?
 - Pri limitnom: Relé, PNP/NPN výstup
 - Pri kontinuálnom: 4-20mA, HART, Profibus PA, Fieldbus F
8. Aké bude mať pripojenie snímač hladiny?
 - 3/4", 1/4", 3" ...
9. Aká bude vodivosť materiálu?
10. Bude to v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu?
 - označenie Ex
 - ak by to bolo v Ex musí byť použitý iný materiál na hlavicu a iná elektronika
11. Aký potrebujete stupeň krytia IP?
 - odolnosť snímača voči prachu a vode
12. Viete popísať aplikáciu a Vašu predstavu merania výšky hladiny?
13. Chcete aj montáž, alebo len dodávku snímača hladiny?
 - je možnosť odstavenia výroby, alebo bude montáž prebiehať počas prevádzky?
 - vieme Vám zabezpečiť aj dodávku a montáž prístrojov s projektovou dokumentáciou a revíziou.

Po upresnení Vám navrhne technické riešenie pre Vaše meranie výšky hladiny.